

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7

für das Nahwärmenetz des Heizwerkes „BBS“

der **SWN Stadtwerke Northeim GmbH**

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der SWN Stadtwerke Northeim GmbH dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021
(§ 22 Absatz 2 GEG)


$f_{P,FW} = 0,71$

Emissionsfaktor FW 309-1:2021
(Anlage 9 GEG)

140 g/kWh

Datenbasis: 01.01.2020 bis 31.12.2022
umfasst Planungsdaten: Nein
gültig bis: 26.04.2033
ausgestellt am: 26.04.2023

Heilbad Heiligenstadt, den 26.04.2023



.....
Dipl.Ing. (BA) Frederic Döring
fp-Gutachter-Nr.: FW 609-232

SWN
Stadtwerke Northeim