

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7

für das Nahwärmenetz des Heizwerkes „Grafenhof“

der **SWN Stadtwerke Northeim GmbH**

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der SWN Stadtwerke Northeim GmbH dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021

(§ 22 Absatz 2 GEG)

$f_{P,FW} = 1,28$

Emissionsfaktor FW 309-1:2021

(Anlage 9 GEG)

282 g/kWh


Datenbasis: 01.01.2020 bis 31.12.2022

umfasst Planungsdaten: Nein

gültig bis: 26.04.2033

ausgestellt am: 26.04.2023

Heilbad Heiligenstadt, den 26.04.2023


.....
Dipl.Ing. (BA) Frederic Döring
fP-Gutachter-Nr.: FW 609-232

SWN
Stadtwerke Northeim